



UPOZORNĚNÍ:
 VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR (DODAVATEL) POVINNÝ ZAJISTIT VYTYPČENÍ SÍTĚ U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘI PŘÍRĚNÍ SÍTĚ JE NUTNO V DOSTATEČNĚ PŘEDSTÍHÁVĚM ČASU OVLADNĚNÍM A HLUBŠÍM ULOŽENÍM STÁVAJÍCÍCH SÍTĚ, ZVLÁŠTĚ PŘI UŽITÍ BEZVYKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ.
 VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ. OBJEKTY V BLÍZKOSTI VÝKOPŮ MUSÍ INVESTOR (DODAVATEL) STATICKY ZAJISTIT.
 PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PROVEDE INVESTOR (DODAVATEL) PASPORTIZACI OKOLNÍCH OBJEKTŮ. PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH DOTYČNÝCH STRAN BUDOU SPLNĚNY.
 VYTYPČENÍ STAVBY JE NUTNĚ ZKORDINOVAT SE SKUTEČNOU REALITOU A SKUTEČNÝM STÁVAJÍCÍM SMĚROVÝM A VÝŠKOVÝM ŘEŠENÍM.

S-JTSK, B.p.v.

HIP:	Ing. Radek Sedláček		
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Masák		
INVESTOR:	OBEC TRŠICE A SUCHONICE	sídlo: Starý 197, 783 42 Suchonice provozovna: Hradecká 265, 783 01 Olomouc tel: 588 884 450, www.staving.net	
MÍSTO:	TRŠICE A SUCHONICE	ZÁK. Č.:	13103
AKCE:		DATUM:	02/2013
		STUPEŇ:	DSP
OBJEKT:	SKUPINOVÝ VODOVOD TRŠICE	POČET A4:	
	TRŠICE, VACANOVICE, LIPŇANY, HOSTKOVICE, PŘESTAVKY, ZÁKŘOV, SUCHONICE	MĚŘÍTKO:	1:5000
PŘÍLOHA:	SITUACE ZÁJMOVÉ OBLASTI	VÝKRES Č.:	C.1

- LEGENDA:**
- NOVÝ VODOVOD
 - STÁVAJÍCÍ VODOVOD
 - NOVÝ MĚRNÝ OBJEKT
 - NOVÝ NADZEMNÍ HYDRANT, PODZEMNÍ HYDRANT JAKO VZDUŠNÍK NEBO KALNÍK
 - NOVÝ VZDUŠNÍK NEBO KALNÍK NA PŘÍVODNÍCH ŘÁDECH
 - STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
 - STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN
 - STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
 - STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN
 - STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
 - STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
 - STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE