



Obecní úřad Tršice, stavební úřad
783 57 Tršice č.p. 50

su.trstice@seznam.cz

Tel.: 585 750 663

V Tršicích dne 19. 2. 2019

Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/226/2019-Ka

Sp. zn.: ObÚ/Trš/SÚ/1/2019

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a k podpisu: Ing. Vladimír Kubisa

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

veřejnou vyhláškou

Obecní úřad Tršice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 84 odst. 1 stavebního zákona, k žádosti o územní rozhodnutí na umístění stavby označenou jako: „Tršice, střed, obnova vedení NNv, NNk kabelové vedení NN-0,4 kV (IE-128004528) na pozemcích v katastrálním území Tršice, kterou dne 21. 12. 2018 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, v zastoupení na základě plné moci ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891 (dále jen „žadatel“) **vydává** podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

označenou jako: „Tršice, střed, obnova vedení NNv, NNk kabelové vedení NN-0,4 kV (IE-128004528) i s přípojkami rodinných domů, či jiných staveb na pozemcích parc. č. 1227, 1229/4, 84/4, st. 43, 1230/1, 1231, 1229/1, 1296, 1260, 1297, 96/3, st. 516, 750/51, 1233/1, 774, 769/16, st. 257, 1294, st. 288, 155/1, st. 345, 97/1, 157/2, st. 44, st. 133, st. 134, st. 136, st. 137, st. 139, st. 132, 140/1, st. 104/2, 765/2, st. 315, st. 314, st. 318, 768, 767/2, st. 317, st. 316, 763/2, st. 313, st. 312, st. 273, st. 358, 760/10, st. 393, 760/11, 760/13, st. 366, st. 367, st. 394, st. 395, st. 396, st. 400, 758/4, st. 399, 758/3, st. 398, st. 397, st. 368, st. 369, 117/5, 117/7, 117/9, st. 285, 742/2, 742/1, st. 294, st. 295, st. 296, st. 297, st. 298, st. 299, st. 300, st. 301, st. 302, st. 281, st. 310, st. 309, st. 278, st. 308, st. 276, st. 275, st. 307, st. 306, st. 305, st. 304, st. 303, 769/19, 769/18, 769/17, st. 252, st. 245, st. 244, st. 243/1, st. 160/1, st. 162, st. 163/1, st. 163/2, st. 164, 773, st. 277, 1238, 1241/1, 1239/1.

Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Tršice a v obci Tršice.

Popis předmětu záměru:

Umístění trasy projektovaného vedení je dáno charakterem stavby – jedná se o liniovou stavbu sítě technického vybavení.

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty:

SO 01 – Venkovní vedení NN-0,4.kV – montáž + zemní práce + demontáž

SO 02 – Kabelové vedení NN-0,4kV - montáž + zemní práce

SO 01 - Venkovní vedení NN-0,4kV

Provede se demontáž stávajícího venkovního vedení NN-0,4kV typu AlFe 4x70/11 mm², AlFe 4x50 mm², AlFe 3x50+35 mm², AlFe 4x25 mm² a AlFe 4x16 mm², včetně podpěrných bodů (stávající sloupky, střešníky, konzoly). Dále budou demontovány stávající přípojky k RD. Stávající odběry budou přepojeny do nových skříní. Umístění demontovaného venkovního vedení NN je patrné ze situačního schématu F1 a F2 v měřítku 1:500.

SO 02 - Kabelové vedení NN-0,4kV

Nové kabelové vedení bude vyvedeno z nové rozpojovací skříně R75 SR622. Do ní budou zaústěny stávající kabely které budou využity jako napaječe z trafostanice OC_3639-V parku.

Nové kabelové vedení bude vedeno podél pozemku parc. č. 277, dále protlakem přes komunikaci umístěnou na pozemku parc. č. 1233/1 a 1239/1 a dále bude pokračovat směrem ke hřbitovu, kde bude ukončeno na novém betonovém sloupu č. 154 umístěném na pozemku parc. č. 744, u kterého bude umístěna nová rozpojovací skříň R76 SR422. Z této rozpojovací skříně bude vyvedeno nové kabelové vedení AYKY 3x120+70, které bude připojovat na pozemcích parc. č. st. 164, st. 163/2, st. 163/1, st. 162 a bude ukončeno v nové rozpojovací skříně R10 SR622, umístěné na pozemku parc. č. 1239/1 a 160/1. Do této nové rozpojovací skříně R10 budou zaústěny stávající kabely 2x AYKY 3x120+70 a bude vyveden nový kabel AYKY 3x120+70, který povede podél pozemku parc. č. 160/1 a bude připojovat pozemky parc. č. st. 244/1, st. 244, st. 245, st. 252.

Dále kolem pozemku parc. č. 126/1 a st. 285 a přes stávající komunikaci protlakem a ukončí se v nové rozpojovací skříně R51 SR622. Z této nové rozpojovací skříně R51 budou vyvedeny tři kabely AYKY 3x120+70. Dva z nich budou vyvedeny dále do ulice směr Lazníky, kdy nejprve povedou společně podél pozemku parc. č. 742/2 a poté se rozdělí před pozemkem parc. č. 742/1. První povede po levé straně ulice směr Lazníky a bude připojovat pozemky parc. č. 297, st. 295, st. 296, st. 297, st. 298, st. 299, st. 300, st. 301, st. 302 a ukončí se v nové rozpojovací skříně R98 SR422, která bude umístěna na pozemku parc. č. 1294 u pozemku parc. č. st. 281.

Z této rozpojovací skříně R98 bude ještě napojen pozemek parc. č. st. 281. Druhý kabel přejde asfaltovou komunikaci protlakem a povede po druhé pravé straně ulice směr Lazníky a bude napojovat stávající přípojkovou skříň č. 69 a č. 316. Dále bude napojovat pozemky parc. č. st. 463, st. 481, st. 471, st. 303, st. 304, st. 305, st. 306, st. 307, st. 275, st. 276, st. 278, st. 309, st. 309, st. 310. Od tohoto pozemku se vrátí zpět ve stejné trase a u pozemku parc. č. st. 275 přejde asfaltovou komunikaci, kde bude proveden protlak, na druhou stranu ulice u ukončí se v nové rozpojovací skříně č. R98.

Poslední kabel, který bude vyveden z nové rozpojovací skříně č. R51 umístěné u pozemku parc. č. 742/2 bude smyčkovat přípojkovou skříň, která bude napojovat pozemek parc. č. st. 285 a ukončí se v nové rozpojovací skříně R65 SR622, která bude umístěna na pozemku parc. č. 1297 u pozemku parc. č. 750/50. Do této skříně R65 bude napojen odvod do ER pro pozemek parc. č. 545 a stávající kabel AYKY 3x120+70, který připojuje novou zástavbu RD. Vyveden bude nový kabel AYKY 3x120+70, který povede podél pozemků parc. č. 750/50, č. 750/101 a bude smyčkovat přípojku skříň č. X28. Dále povede podél pozemků parc. č. 750/42 a u pozemku parc. č. 750/81 přejde na druhou stranu ulice, kde se ukončí v nové rozpojovací skříně R69 SS200. Z této skříně bude napojen odvod do ER pro pozemek parc. č. st. 554 a bude vyveden nový kabel AYKY 3x120+70, který povede podél pozemku parc. č. 117/7, č. 117/5 a zasmyčkuje novou přípojkovou skříň č. 326 SS300. Z této skříně budou napojeny pozemky parc. č. st. 498, st. 487 a st. 474. Kabel AYKY 3x120+70 přejde místní asfaltovou komunikaci překopem, povede kolem pozemku parc. č. 750/52 a u pozemku parc. č. 117/1 přejde opět na levou stranu ulice, kde bude povede podél pozemků parc. č. 114 a č. 112 a ukončí se v nové rozpojovací skříně R40 SR622, do které bude také napojen stávající kabel AYKY 3x120+70. Z této rozpojovací skříně R40 bude vyveden kabel AYKY 3x120+70, který povede podél komunikace pozemky parc. č. 112, 111/1, 110/1, 107/2 a ukončí se v nové rozpojovací skříně R35 SR622, která je umístěna na pozemku parc. č. 1297 u pozemku parc. č. 107/2 a č. 104/2. Do této skříně budou napojeny kabely 3x AYKY 3x120+70. Dále z této rozpojovací skříně R35, bude vyveden kabel AYKY 3x120+70, který povede podél pozemku parc. č. 104/2 a bude napojovat pozemek parc. č. 136 a ukončí se v nové rozpojovací skříně R29 SR622, která bude umístěna na pozemku parc. č. 1297 u pozemku parc. č. 101.

Z této rozpojovací skříně R29 budou vyvedeny dva kabely AYKY 3x120+70, které přejdou na druhou stranu ulice k pozemku parc. č. 750/9, u které se rozdělí, každý na jednu stranu ulice. První z nich povede pro levé stran ulice a bude připojovat pozemky parc. č. st. 359, st. 366, st. 367, st. 394, st. 395, st. 396 a ukončí se v nové rozpojovací skříně R84 SR622, umístěné na pozemku parc. č. 1297 u pozemku parc. č. st. 396. Druhý kabel přejde asfaltovou komunikací a povede po pravé straně ulice a bude napojovat pozemky parc. č. st. 393, st. 369, st. 368, st. 397, st. 398, st. 399, st. 400 a ukončí se v nové rozpojovací skříně R84 SR622. Z této rozpojovací skříně R84 bude vyveden kabel AYKY 3x120+70, který povede podél pozemků parc. č. st. 396, č. 760/8, č. 761/3, č. 1363, č. 762/1, č. 763/1 a bude napojovat pozemky parc. č. st. 314 a st. 315. Od této parcely povede po pravé straně ulice a bude napojovat pozemek parc. č. st. 461. Dále povede podél pozemku parc. č. 497, zde zasmyčkuje novou přípojkovou skříně č. P19B a ukončí se v nové rozpojovací skříně R13 SR622, která bude umístěna u nového betonové sloupu č. 99, který bude umístěn na pozemku parc. č. 1260. Zde se kabelové vedení napojí na stávající venkovní vedení AlFe 3x50+35. Z tohoto sloupu č. 99, bude připojen pozemek parc. č. st. 355 novou venkovní přípojkou AES 4x16. Z nové rozpojovací skříně R13 bude vyveden kabel AYKY 3x120+70, který bude napojovat pozemek parc. č. st. 318 a dále povede podél tohoto pozemku a bude napojovat pozemky parc. č. st. 317, st. 316, st. 313, st. 312 a ukončí se v nové rozpojovací skříně R74 SR622, která bude umístěna u stávající distribuční trafostanice OC_3644, umístěné na pozemku parc. č. 516. Z této DTS budou vyvedeny dva napájecí kabely do nové rozpojovací skříně R74. Dále z této skříně bude napojen pozemek parc. č. st. 273 a bude vyveden nový kabel AYKY 3x120+70, který povede podél pozemků parc. č. 96/3, 96/2, 98/2, 101/2 a ukončí se v nové rozpojovací skříně R29. Z této skříně bude napojen pozemek parcela č. st. 358. Dále bude provedena rekonstrukce kabelové vedení v ulici směr od přehrady, kde bude stávající venkovní vedení svedeno po nové betonovém sloupu č. 301 do nové rozpojovací skříně R42, umístěné na pozemku parc. č. 1227 u pozemku parc. č. 88/3. Do této skříně se napojí stávající kabelové vedení a vyvede se jeden kabel AYKY 3x120+70, který povede podél pozemku parc. č. st. 347, č. 88/1, napojí parcelu č. st. 345 a ukončí se v nové rozpojovací skříně R49 SR422, které bude umístěna na pozemku parc. č. 88/4, u pozemku parc. č. st. 345. Z této rozpojovací skříně R49, bude napojena skříně R68 SS300, která připojuje místní hasičkou zbrojnici. Z nové rozpojovací skříně R49, bude vyveden kabel AYKY 3x120+70, přejde asfaltovou komunikací a bude připojovat pozemek parc. č. st. 267 a dále povede podél pozemku parc. č. 1230/1 a ukončí se v nové rozpojovací skříně R21 SR622, která bude umístěna na pozemku parc. č. 1238 u pozemku parc. č. st. 133. Z této skříně R21 bude napojen ER pro pozemek parc. č. st. 133. Dále bude vyveden kabel AYKY 3x120+70 a bude připojovat pozemky parc. č. st. 134, st. 136, st. 137, napojení kostela pozemky parc. č. st. 132, st. 139, st. 140/1, st. 140/2 - zde se ukončí. Dále bude provedeno připojení pozemků parc. č. st. 44 a st. 531 zasmyčkováním nových přípojkových skříní SS100 na stávající kabelové vedení, které vede před těmito pozemky. Jako poslední bude provedeno připojení pozemků parc. č. st. 257 a č. 288 na stávající kabelové vedení AYKY 3x120+70, které vede před pozemkem parc. č. st. 257.

Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Tršice a v obci Tršice. Podrobnosti umístění stavby jsou uvedeny v dokumentaci pro územní řízení.

Trasa kabelů, přípojky a skříně jsou zřejmé ze situačního schématu F1 a F2 v měřítku 1:500, který vypracoval Michal Rataj, číslo autorizace ČKAIT 1202251, obor: technologická zařízení staveb.

Pro umístění a projektovou přípravu staveb se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu s tímto rozhodnutím a situačním schématem F1 a F2 v měřítku 1:500, který vypracoval Michal Rataj, číslo autorizace ČKAIT 1202251, obor: technologická zařízení staveb.
2. Projektová dokumentace stavby bude zpracována oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č.1.

3. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí ze dne 5. 12. 2018 pod č.j. SMOL/297363/2018/OZP/PKZ/Při:
 - V případě, že stavbou dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody. Upozorňujeme, že trasu je nutno vést tak, aby zásah do stávající zeleně byl co nejmenší.
4. Nutno akceptovat podmínky uvedené v rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního ze dne 13. 12. 2018 pod č.j. SMOL/305013/2018/OS/PK/Urb:

V souladu s ustanovení § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích se pro zvláštní užívání stanoví tyto podmínky:

- 1) Vedení inženýrských sítí bude uloženo pod tělesem silnice v chráničce v hloubce min. 1,2 m pod niveletou vozovky.
 - 2) Zápichové jámy pro provedení protlaku pod tělesem silnice musí být umístěny mimo těleso silnice.
 - 3) Vytěžený materiál (výkopek) ze zápichových jam nesmí být ukládán na tělese silnice ani na jiné části silničního pozemku.
 - 4) Před vlastním záhozem zápichových jam je nutné přizvat zástupce Správy silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc ke kontrole hloubky uložení chráničky.
 - 5) Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění vlastních stavebních prací v silničním pozemku dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 silničního zákona. V případě, že by z jakýchkoliv důvodů (nutno uvést konkrétní důvody, proč nelze provést protlak) bylo nutné provést zásah do tělesa silnice, je nutné požádat u zdejšího silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnice za účelem provádění stavebních prací, a to nejpozději 10 dnů před jejich zahájením. Těleso silnice mimo zastavěné území je ohraničeno spodním okrajem a vnějšími okraji stavby silnice, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezů, či zaoblených pat naspů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů nebo vnější hrany pat opěrných nebo zárubních zdí nebo zářezů nad těmito zdmi. Těleso silnice v zastavěném území je ohraničeno šířkou vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch.
5. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. (dále jen „SSOK“), ze dne 31. 5. 2018 pod zn. SSOK-OL 10045/2018/Šk.:
- Stavba se dotkne silnic II/436, III/43617 a III/43618 v obci Tršice. V rámci stavby bude provedena demontáž stávajícího nadzemního vedení a následné nahrazení novým kabelovým vedením. Stavba bude provedena při splnění těchto podmínek:
- Kabelové vedení bude uloženo v zeleném pásu podél těchto silnic. V místech křížení s krajskými silnicemi, SSOK požaduje uložení provést protlakem.
 - Den zahájení prací nám bude min. 5 dní předem telefonicky nebo emailem oznámen. Ihned po dokončení prací SSOK bude vyzvána k vyhotovení předávacího protokolu.
 - Hloubka krytí chráničky musí být min. 1,20 m pod niveletou vozovky. Zápichové jámy musí být umístěny mimo vozovku a krajnici krajských silnic.
 - Hloubka krytí chráničky v zeleném pásu musí být taktéž min. 1,20 m pod úrovní terénu.
 - Před vlastním započítáním zásepových prací SSOK požaduje být přizvána ke kontrole hloubky krytí chráničky.
 - Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny zpět do původního stavu. Původní zelené plochy musí být znovu osety travním semenem.
 - Na provedení protlak a také terénní úpravy bude záruční doba 60 měsíců ode dne provedené kontroly a odsouhlasení hloubky krytí chráničky zástupcem SSOK, Střediska údržby Olomouc.
 - V případě, že by v rámci realizace stavby mělo dojít ke změně způsobu uložení kabelového vedení NN /rozkopávka vozovky nebo krajnice silnice - i částečná rozkopávka, musí být každá

tato změna předem s SSOK projednána. Stejně tak případná uzavírka silnice II/436, III/43617 nebo III/43618, na kterou musí být vydáno samostatné vyjádření.

- Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby za žádných okolností nedošlo k poškození krajských silnic, ani silničního příslušenství.

- Nejpozději před zahájením kolaudačního řízení SSOK požaduje předložit zaměření skutečného provedení stavby v dotčeném místě, případně geometrický plán. Po předložení těchto dokladů bude Správou silnic Olomouckého kraje, Střediskem údržby Olomouc vyhotoven zápis o provedené kontrole hloubky krytí přípojek sítí technického vybavení včetně vyčíslení jednorázového poplatku za uložení sítí technického vybavení dle směrnice SSOK.

- Stavební ani výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce ani krajnici silnic II/436, III/43617 a III/43618, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu. Vozidla vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby nedocházelo k jejímu znečištění (§ 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Dále musí být splněny podmínky § 28 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

- Rozhodnutí na provedení protlaku pod silnicemi II/436, III/43617 a III/43618 obci Tršice musí vydat příslušný silniční správní úřad.

6. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 9. 5. 2018 pod zn. 0100920402:

- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání žádosti jsou uvedeny v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení.

- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení.

7. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve stanovisku GridServices, s.r.o, (dále jen „GridServices“) ze dne 29. 5. 2018 pod zn. 50001718497:

Podmínky pro realizaci stavby:

1) Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů. Požadujeme zachovat stávající krytí plynárenského zařízení a poklapy armatur a to i v místech kde dojde k jakémoliv skrývce povrchu. V případě nedodržení stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora. Veškeré zemní práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem.

2) Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plyn. zařízení. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. GridServices si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

3) V předložené situaci stavby není zakreslena poloha stávajících plynárenských zařízení (dále jen „PZ“). Před zahájením stavby GridServices požaduje do PD provést zakreslení polohy PZ dle předložené orientační situace. Poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytyčením. Žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn.

i bez výkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mimo jiné ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bez výkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, k povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
8. Nutno akceptovat podmínky uvedené ve vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 17. 5. 2018 pod č.j. 607239/18.

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a nebo žadatel, je-li stavebníkem, v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;
- (III) Stavebník a nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je uveden ve všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Vzdálenost kabelů NN od vedení SEK musí být alespoň 30 cm, při uložení vedení do chrániček lze vzdálenost snížit na 10 cm. Při křížení musí být nové vedení položeno pod vedení SEK a vedení SEK musí být v místě křížení uloženo v chráničce.
 - Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Odůvodnění

Žadatel ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, v zastoupení na základě plné moci ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891, podal dne 21. 12. 2018 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby označenou jako: „Tršice, střed,

obnova vedení NNv, NNk kabelové vedení NN-0,4 kV (IE-128004528) na pozemcích v katastrálním území a obci Tršice.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil dne 9. 1. 2019 zahájení územního řízení podle § 87 odst. 1 stavebního zákona. Hlavním účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a podle § 85 odst. 2 písm. a) jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou.

K projednání návrhu zároveň nařídil veřejné ústní projednání, které se konalo dne 6. 2. 2019 na Obecním úřadu Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50. O výsledku jednání byl sepsán protokol. Námitky účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy do konce ústního jednání, ani ve lhůtě pěti dnů podle § 36 odst. 3 správního řádu, nebyly vzneseny.

Do okruhu účastníků územního řízení stavební úřad přizval podle § 27 správního řádu a v souladu s ustanovením:

- § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatele, což je ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, v zastoupení na základě plné moci ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891
- § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona příslušnou obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - v tomto případě Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50
- § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastníky pozemků, na kterých má být stavební záměr uskutečněn:

účastník / vlastník pozemku	Parcela číslo
Obec Tršice, č. p. 50, 78357 Tršice	1227, 1229/4, 84/4, st. 43, 1230/1, 96/3, 1231, 1229/1, 1296, 1260, 1297, st. 516, 750/51, 1233/1, 774, 1294 769/16, st. 257,
Tylich Jiří, č. p. 255, 78357 Tršice; [redacted]	st. 288,155/1
Zdařil Ivo, Rožňavská 622/9, Nové Sady, 77900 Olomouc; [redacted]	st. 345
Ulrichová Milada, U Zámečku 73, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice; [redacted], 1/4 Vybíral Břetislav, Fišova 420/24, Černá Pole, 60200 Brno; [redacted] 1/4 Vybíralová Milada, č. p. 223, 78357 Tršice; [redacted] 1/2	97/1
Staněk Jaroslav, č. p. 344, 78357 Tršice; [redacted] 1/2 Staňková Renáta, č. p. 344, 78357 Tršice; [redacted] 1/2	157/2
Valášek Josef, Střední novosadská 95/33, Nové Sady, 77900 Olomouc; [redacted] „SCHEMAX, s.r.o.“, č. p. 48, 78357 Tršice	st. 44 st. 133
Gregorová Hana, č. p. 199, 78357 Tršice; [redacted]	st. 134
Vachler Milan, č. p. 47, 78357 Tršice; [redacted]	st. 136
Ulicová Pavlína, č. p. 46, 78357 Tršice, [redacted]	st. 137
Římskokatolická farnost Tršice, č. p. 45, 78357 Tršice	st. 139, st. 132
Drápal Vladimír, Kpt. Jaroše 5327/27, Třebovice, 72200 Ostrava; [redacted]	st. 140/1
Palička Lubomír, č. p. 44, 78357 Tršice; [redacted]	st. 140/2
Staňková Irena, č. p. 152, 78357 Tršice; [redacted]	765/2
Karas Bedřich, č. p. 262, 78357 Tršice; [redacted]	st. 315
Šimová Marta, č. p. 261, 78357 Tršice; [redacted]	st. 314
Procházka Zbyněk, č. p. 216, 78357 Tršice; [redacted] 1/2 Procházková Olga, č. p. 216, 78357 Tršice; [redacted] 1/2	st. 318, 768
Nechvátal Karel Ing. ([redacted]) A Nechvátalová Barbora Ing. ([redacted]), č. p. 217, 78357 Tršice	767/2, st. 317
Kudela Pavel, DiS., č. p. 218, 78357 Tršice; [redacted]	st. 316
Kadlecová Helena Mgr., č. p. 219, 78357 Tršice; [redacted]	763/2, st. 313
SJM Hikl Jaroslav ([redacted]) a Hiklová Lucie ([redacted]), č. p. 33, 75127 Záběštní Lhota	st. 312
Kvapilová Diana, č. p. 221, 78357 Tršice; [redacted]	st. 273
Kovářová Alena, Javoříčská 660/3, 77900 Olomouc; [redacted]	st. 358, 760/10
Dostálová Monika, č. p. 282, 78357 Tršice; [redacted] 1/8 Grégr Milan, č. p. 282, 78357 Tršice; [redacted] 1/4 Kováček Pavel, č. p. 282, 78357 Tršice; [redacted] 1/8 SJM Švec Radek ([redacted]) a Švecová Drahomíra ([redacted]), č. p. 282, 78357 Tršice	st. 393

účastník / vlastník pozemku	Parcela číslo
Zelinka Tomáš, č. p. 282, 78357 Tršice; [REDACTED] 1/4	
Sýkora Miroslav ([REDACTED]) a Sýkorová Barbora Mgr. DiS. [REDACTED], č. p. 277, 78357 Tršice	760/11
Grolich Jakub, č. p. 278, 78357 Tršice; [REDACTED]	760/13, st. 366
SJM Dvořák Jiří ([REDACTED]) a Dvořáková Hana ([REDACTED]), č. p. 279, 78357 Tršice 1/2 Spáčilová Danuše Ing., Václavská 2068/14, Nové Město, 12000 Praha 2; [REDACTED] 1/4 Spáčilová Vlasta, č. p. 279, 78357 Tršice; [REDACTED] 1/4	st. 367
Koutný Jiří, č. p. 283, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 394
Mahdal Milan Mgr., č. p. 284, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 395
Motloch Miroslav, Těšínská 285, 73934 Šenov; [REDACTED]	st. 396
Špunar Petr, č. p. 288, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 400, 758/4
Nekoksová Ilona, č. p. 289, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 399 758/3
Drajsajtlová Alena, č. p. 287, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 398
Kováčková Eva, č. p. 286, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 397
Adámková Táňa, Wolkerova 72/26b, Nová Ulice, 77900 Olomouc; [REDACTED] 1/6 Moskalík Antonín JUDr., Stiborova 613/34, Neředín, 77900 Olomouc; [REDACTED] 4/6 Moskalík Ondřej, Stiborova 613/34, Neředín, 77900 Olomouc; [REDACTED] 1/6	st. 368
Nucová Marcela, č. p. 281, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 369
SJM Hořín Viktor Ing. ([REDACTED]) A Hořínová Silvie ([REDACTED]), č. p. 326, 78357 Tršice	117/5
Ulica Petr, č. p. 310, 78357 Tršice; [REDACTED]	117/7
Březovský Václav, Tyršova 15/10, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov; [REDACTED]	117/9
SJM Svrček Libor ([REDACTED]) a Svrčková Lenka ([REDACTED]), č. p. 230, 78357 Tršice	st. 285
Pospišil Adam, č. p. 121, 78357 Tršice; [REDACTED]	742/2
Pravcová Petra, Štefánikova 2592, 76001 Zlín; [REDACTED]	742/1, st. 294
Havlisová Miluše, č. p. 210, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 295
Dočkal Josef, č. p. 211, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 296
Dočkal Pavel, č. p. 212, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 297
Dvořák Radek, č. p. 213, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 298
Talandová Zdeňka, č. p. 214, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 299
Kašpar Evžen, č. p. 215, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 300
Rozsival Jiří Ing., č. p. 231, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 301
Roupcová Vlasta Ing., Jílová 168/41, Štýřice, 63900 Brno; [REDACTED] 7/8 Wernerová Dagmar, č. p. 224, 78357 Tršice; [REDACTED] 1/8	st. 302
Janošíková Alena, č. p. 258, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 281
Brožová Jana, č. p. 251, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 310
Halata Jiří Mgr., Pavelčákova 9/5, 77900 Olomouc; [REDACTED]	st. 309
Krajíčková Jitka, č. p. 16, 79814 Olšany u Prostějova; [REDACTED]	st. 278
Křupková Dagmar, č. p. 73, 78322 Olbramice; [REDACTED]	st. 308
Bohatá Monika, č. p. 248, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 308
SJM Brlík Jan ([REDACTED]) a Brlíková Kováčová Kateřina ([REDACTED]), č. p. 245, 78357 Tršice	st. 276
SJM Grégr Josef ([REDACTED]) a Grégrová Olga ([REDACTED]), č. p. 244, 78357 Tršice	st. 275
Lipner Jan, č. p. 243, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 307
Řezníček Milan, DiS., č. p. 242, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 306
SJM Macháč Marek ([REDACTED]) a Macháčová Alena ([REDACTED]), č. p. 238, 78357 Tršice	st. 305
Kaman Jan ([REDACTED]) a Kamanová Iveta ([REDACTED]), U Zahrádek 450/1, Slavonín, 78301 Olomouc	st. 304
Popp Libor Ing., č. p. 318, 78357 Tršice; [REDACTED] 1/2 Poppová Zdeňka, č. p. 318, 78357 Tršice; [REDACTED] 1/2	st. 303 769/19
SJM Johannes Vladimír ([REDACTED]) a Johannesová Marie ([REDACTED]), č. p. 317, 78357 Tršice	769/18
SJM Polák Antonín ([REDACTED]) a Poláková Alena ([REDACTED]), č. p. 316, 78357 Tršice	769/17
Aridzis Andrej, č. p. 196, 78357 Tršice; [REDACTED] 1/2 Aridzisová Miroslava, č. p. 290, 78357 Tršice; [REDACTED] 1/2	st. 252
Venclík Martin, č. p. 180, 78357 Tršice; [REDACTED] 1/2 Venclíková Jitka, č. p. 180, 78357 Tršice; [REDACTED] 1/2	st. 245
Fridrichová Radka, č. p. 179, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 244
Bém Mojmir, nábr. Protifašistických bojov. 414/26, Přerov I-Město, 75002 Přerov; [REDACTED]	st. 243/1
Míšová Zdenka, č. p. 34, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 160/1
Březovský Jan, č. p. 94, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 162
SJMKorič Michal ([REDACTED]) a Koričová Michaela Mgr. ([REDACTED]), č. p. 99, 78357 Tršice	st. 163/1
Šíbl Miroslav, č. p. 267, 78357 Tršice; [REDACTED]	st. 163/2
Medvedíková Lenka Ing., Na Letné 443/29, Lazce, 77900 Olomouc; [REDACTED]	st. 164, 773

účastník / vlastník pozemku	Parcela číslo
Bilík Pavel, č. p. 246, 78357 Tršice; [redacted] 1/2 Bilíková Anna, č. p. 246, 78357 Tršice; [redacted] 1/2	st. 277
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc	1238, 1241/1 1239/1

- § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - vlastníci sítí technické, či dopravní infrastruktury:
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
 - Grid Services, spol. s r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/2, Praha-3
 - Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50
 - Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc

- § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - vlastníky sousedních pozemků, neboť jejich práva k pozemkům nebo stavbám mohou být umístěním stavby přímo dotčena. Těmto účastníkům budou písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu.
Pozemkové parcely:
 769/7, 769/12, 769/14, 769/11, 769/10, 769/9, 769/6, 769/5, 769/4, 769/3, 769/2, 769/17, 772, 769/15, 769/1, 726/35, 537/1, 733/7, 733/5, 733/2, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 1298, 126/1, 124/4, 770, 771/1, 771/2, 776, 1301, 778/2, 133/4, 133/3, 133/2, 750/82, 750/100, 118, 15, 750/49, 750/52, 750/80, 750/81, 750/31, 111/1, 107/1, 106/1, 757/2, 757/4, 757/5, 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 760/6, 760/7, 760/1, 760/5, 760/4, 760/3, 761/3, 1363, 762/1, 763/1, 766, 767/1, 768, 764/3, 764/2, 764/2, 765/1, 497/1, 497/13, 496/2, 1238, 762/3, 761/2, 96/2, 98/2, 101, 103/1, 104/1, 1239/1, 1553, 160, 157/1, 97/2, 97/1, 98/1, 97/1, 93, 88/1, 88/3, 92/1
Stavební parcely:
 st.124/1, st.160/1, st.118/2, st.124/2, st.123/1, st.121, st.120, st.114, st.112, st.108, st.306, st.518, st.143, st.108, st.95, st.347.

Vzdálenější vlastníci pozemků nebyli do okruhu účastníků vedeného řízení přizváni, neboť jejich práva k pozemkům nebo stavbám nemohou být umístěním stavby dotčena.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky ani připomínky.

Žadatel k žádosti stavebnímu úřadu předložil:

- dokumentace k umístění stavby s technickým popisem záměru, příslušnými výkresy a doklady
- plnou moc mezi zmocnitelem ČEZ Distribuce, a.s. a zmocněncem ELPREMONT elektromontáže spol. s r.o.
- výpis z katastru nemovitostí
- kopie katastrální mapy
- plán kontrolních prohlídek stavby
- smlouvy o právu provést stavbu uzavřené mezi ČEZ, Distribuce, a.s. a vlastníky pozemků na kterých bude stavba provedena
- smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavřené mezi ČEZ, Distribuce, a.s. a vlastníky pozemků na kterých bude stavba provedena
- oznámení o provedení prací
- závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce – odboru životního prostředí, ze dne 5. 12. 2018 pod č.j.: SMOL/297363/2018/OZP/PKZ/Pri
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje – územní odbor Olomouc ze dne 18. 4. 2018 pod č.j.: HSOL-1991-2/2016

- Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení statní správy na úseku pozemních komunikací pod č.j.: SMOL/305013/2018/OS /PK/Urb ze dne 13. 12. 2018 – Rozhodnutí o zvláštním užívání silnic
- závazné stanovisko ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, oddělení odbor ochrany územních zájmů Brno, pod sp. zn.: 83353/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 22.5. 2018
- vyjádření Obce Tršice k umístění stavby - ze dne 20. 4. 2018, č.j. 441/2018 -St
- sdělení k existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 9. 5. 2018, zn.: 0100920402
- Grid Services, spol. s r.o. - zn.: 5001718497 ze dne 15. 5. 2018 – stanovisko k povolení stavby
- vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací, CETIN a.s., ze dne 17. 5. 2018, zn.: 607239/18
- Telco Pro Services, a.s.,- zn. 0200749628 ze dne 9. 5. 2018 - sdělení o existenci komunikačního vedení
- Správa silnic Olomouckého kraje,p.o., Lipenská 120, 772 11 Olomouc – stanovisko ke stavbě ze dne 31. 5. 2018, pod zn.: SSOK-OL 10045/2018 Šk

V území, kde se stavba umísťuje, je vydán Územní plán obce Tršice a jejich místních částí, který byl schválen usnesením zastupitelstvem obce Tršice č. 188/02 dne 30.10. 2002.

Tento plán má tři změny: - 1. a 2. Změny byly schváleny usnesením zastupitelstva obce Tršice č. 265/06 dne 10. 10. 2006 a 3. změna byla schválena opatřením obecné povahy obce Tršice č. 1/2009 dne 21. 10. 2009.

Podmínky pro realizaci stavby byly stanoveny především z hlediska její komplexnosti, plynulosti a ochrany veřejných zájmů.

Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí územního plánu obce Tršice. Závazná regulativa územního plánu obce Tršice umístění této stavby nevyklučují.

Předmětná lokalita není zahrnuta do chráněné krajinné oblasti a nejsou zde vyhlášena žádná pásma hygienické ochrany ani vymezena biocentra či biokoridory.

Z předložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Stavba předmětného vedení a přípojky spadají pod režim staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. a 10. stavebního zákona, to je distribuční soustava v elektroenergetice a energetické přípojky a

nevyžaduje stavební povolení ani souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Toto rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnost, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Podle § 93 odst. 3 stavebního zákona dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

U rozhodnutí, které je doručováno úřední deskou, se rozhodnutí považuje za doručené patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení.

Odvolání se předkládá ke Krajskému úřadu Olomouckému kraje, odboru strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 772 00 Olomouc a to prostřednictvím Obecního úřadu Tršice, stavebního úřadu, 783 57 Tršice (§ 86 odst. 1 správního řádu).

Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí není přípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí být podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podáno potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Vladimír Kubisa
vedoucí stavebního úřadu

Přílohy pro žadatele:

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o nabytí právní moci spolu s ověřenou projektovou dokumentací

Doručí se:

1. Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), doručí se DS:

- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 v zastoupení ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891

2. Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b):

- Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50

3. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), doručí se doporučeně / DS:

Obec Tršice, č. p. 50, 78357 Tršice

Tylich Jiří, č. p. 255, 78357 Tršice

Zdařil Ivo, Rožňavská 622/9, Nové Sady, 77900 Olomouc

Ulrichová Milada, U Zámečku 73, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice

Vybíral Břetislav, Fišova 420/24, Černá Pole, 60200 Brno

Vybíralová Milada, č. p. 223, 78357 Tršice

Staněk Jaroslav, č. p. 344, 78357 Tršice

Staňková Renáta, č. p. 344, 78357 Tršice

Valášek Josef, Střední novosadská 95/33, Nové Sady, 77900 Olomouc

„SCHEMAX, s.r.o.“, č. p. 48, 78357 Tršice- doručí se DS

Gregorová Hana, č. p. 199, 78357 Tršice

Vachler Milan, č. p. 47, 78357 Tršice
Ulicová Pavlína, č. p. 46, 78357 Tršice
Římskokatolická farnost Tršice, č. p. 45, 78357 Tršice
Drápal Vladimír, kpt. Jaroše 5327/27, Třebovice, 72200 Ostrava
Palička Lubomír, č. p. 44, 78357 Tršice
Staňková Irena, č. p. 152, 78357 Tršice
Karas Bedřich, č. p. 262, 78357 Tršice
Šimová Marta, č. p. 261, 78357 Tršice
Procházka Zbyněk, č. p. 216, 78357 Tršice
Procházková Olga, č. p. 216, 78357 Tršice
Nechvátal Karel Ing. , č. p. 217, 78357 Tršice
Nechvátalová Barbora Ing., č. p. 217, 478357 Tršice
Kudela Pavel, DiS., č. p. 218, 78357 Tršice
Kadlecová Helena Mgr., č. p. 219, 78357 Tršice
Hikl Jaroslav, č. p. 33, 75127 Záběštní Lhota
Hiklová Lucie, č. p. 33, 75127 Záběštní Lhota
Kvapilová Diana, č. p. 221, 78357 Tršice
Kovářová Alena, Javoříčská 660/3, 77900 Olomouc
Dostálová Monika, č. p. 282, 78357 Tršice
Grégr Milan, č. p. 282, 78357 Tršice
Kováček Pavel, č. p. 282, 78357 Tršice,
Švec Radek , č. p. 282, 78357 Tršice
Švecová Drahomíra, č. p. 282, 78357 Tršice
Zelinka Tomáš, č. p. 282, 78357 Tršice
Sýkora Miroslav, č. p. 277, 78357 Tršice
Sýkorová Barbora Mgr. DiS., č. p. 277, 78357 Tršice
Grolích Jakub, č. p. 278, 78357 Tršice
Dvořák Jiří, č. p. 279, 78357 Tršice
Dvořáková Hana, č. p. 279, 78357 Tršice
Spáčilová Danuše Ing., Václavská 2068/14, Nové Město, 12000 Praha 2
Spáčilová Vlasta, č. p. 279, 78357 Tršice
Koutný Jiří, č. p. 283, 78357 Tršice
Mahdal Milan Mgr., č. p. 284, 78357 Tršice
Motloch Miroslav, Těšínská 285, 73934 Šenov
Špunar Petr, č. p. 288, 78357 Tršice
Nekoksová Ilona, č. p. 289, 78357 Tršice
Drajsajtlová Alena, č. p. 287, 78357 Tršice
Kováčková Eva, č. p. 286, 78357 Tršice
Adámková Táňa, Wolkerova 72/26b, Nová Ulice, 77900 Olomouc
Moskalík Antonín JUDr., Stiborova 613/34, Neředín, 77900 Olomouc
Moskalík Ondřej, Stiborova 613/34, Neředín, 77900 Olomouc
Nucová Marcela, č. p. 281, 78357 Tršice
Hořín Viktor Ing., č. p. 326, 78357 Tršice
Hořínová Silvie, č. p. 326, 78357 Tršice
Ulica Petr, č. p. 310, 78357 Tršice
Březovský Václav, Tyršova 15/10, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov
Svrček Libor, č. p. 230, 78357 Tršice
Svrčková Lenka, č. p. 230, 78357 Tršice
Pospíšil Adam, č. p. 121, 78357 Tršice
Pravcová Petra, Štefánikova 2592, 76001 Zlín

Havlisová Miluše, č. p. 210, 78357 Tršice
Dočkal Josef, č. p. 211, 78357 Tršice
Dočkal Pavel, č. p. 212, 78357 Tršice
Dvořák Radek, č. p. 213, 78357 Tršice
Talandová Zdeňka, č. p. 214, 78357 Tršice
Kašpar Evžen, č. p. 215, 78357 Tršice
Rozsival Jiří Ing., č. p. 231, 78357 Tršice
Roupcová Vlasta Ing., Jílová 168/41, Štýřice, 63900 Brno
Wernerová Dagmar, č. p. 224, 78357 Tršice
Janošíková Alena, č. p. 258, 78357 Tršice
Brožová Jana, č. p. 251, 78357 Tršice
Halata Jiří Mgr., Pavelčákova 9/5, 77900 Olomouc
Krajíčková Jitka, č. p. 16, 79814 Olšany u Prostějova
Křupková Dagmar, č. p. 73, 78322 Olbramice
Bohatá Monika, č. p. 248, 78357 Tršice
Brlík Jan, , č. p. 245, 78357 Tršice
Brlíková Kováčová Kateřina, č. p. 245, 78357 Tršice
Grégr Josef, č. p. 244, 78357 Tršice
Grégrová Olga, č. p. 244, 78357 Tršice
Lipner Jan, č. p. 243, 78357 Tršice
Řezníček Milan, DiS., č. p. 242, 78357 Tršice
Macháč Marek, č. p. 238, 78357 Tršice
Macháčová Alena, č. p. 238, 78357 Tršice
Kaman Jan, U Zahrádek 450/1, Slavonín, 78301 Olomouc
Kamanová Iveta, U Zahrádek 450/1, Slavonín, 78301 Olomouc
Popp Libor Ing., č. p. 318, 78357 Tršice
Poppová Zdeňka, č. p. 318, 78357 Tršice
Johannes Vladimír, , č. p. 317, 78357 Tršice
Johannesová Marie, č. p. 317, 78357 Tršice
Polák Antonín, č. p. 316, 78357 Tršice
Poláková Alena, č. p. 316, 78357 Tršice
Aridzis Andrej, č. p. 196, 78357 Tršice
Aridzisová Miroslava, č. p. 290, 78357 Tršice
Venclík Martin, č. p. 180, 78357 Tršice
Venclíková Jitka, č. p. 180, 78357 Tršice
Fridrichová Radka, č. p. 179, 78357 Tršice
Bém Mojmir, nábř. Protifašistických bojov. 414/26, Přerov I-Město, 75002 Přerov
Míšová Zdenka, č. p. 34, 78357 Tršice
Březovský Jan, č. p. 94, 78357 Tršice
Korič Michal, č. p. 99, 78357 Tršice
Koričová Michaela Mgr., č. p. 99, 78357 Tršice
Šibl Miroslav, č. p. 267, 78357 Tršice
Medvedíková Lenka Ing., Na Letné 443/29, Lazce, 77900 Olomouc
Bilík Pavel, č. p. 246, 78357 Tršice
Bilíková Anna, č. p. 246, 78357 Tršice
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc - doručit DS

4. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) – vlastníci sítí, doručí se DS:
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

- Grid Services, spol. s r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/2, Praha-3
 - Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50
 - Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
5. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) – vlastníci sousedních pozemků – doručí se veřejnou vyhláškou na úřední a elektronické desce Obce Tršice:

- Pozemkové parcely:

769/7, 769/12, 769/14, 769/11, 769/10, 769/9, 769/6, 769/5, 769/4, 769/3, 769/2, 769/17, 772, 769/15, 769/1, 726/35, 537/1, 733/7, 733/5, 733/2, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 1298, 126/1, 124/4, 770, 771/1, 771/2, 776, 1301, 778/2, 133/4, 133/3, 133/2, 750/82, 750/100, 118, 15, 750/49, 750/52, 750/80, 750/81, 750/31, 111/1, 107/1, 106/1, 757/2, 757/4, 757/5, 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 760/6, 760/7, 760/1, 760/5, 760/4, 760/3, 761/3, 1363, 762/1, 763/1, 766, 767/1, 768, 764/3, 764/2, 764/2, 765/1, 497/1, 497/13, 496/2, 1238, 762/3, 761/2, 96/2, 98/2, 101, 103/1, 104/1, 1239/1, 1553, 160, 157/1, 97/2, 97/1, 98/1, 97/1, 93, 88/1, 88/3, 92/1.

- Stavební parcely:

st.124/1, st.160/1, st.118/2, st.124/2, st.123/1, st.121, st.120, st.114, st.112, st.108, st.306, st.518, st.143, st.108, st.95, st.347.

6. Dotčené orgány, doručí se DS:

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí,
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení statní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
- Min. obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, oddělení odbor ochrany územních zájmů Brno
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – územní odbor Olomouc,
- Obecní úřad Tršice, ochrana přírody a krajiny, komunikace, 783 57 Tršice 50

7. Na vědomí:

- Spisovna
- Spis - ÚR
- Účtárna

Toto rozhodnutí je účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doručeno v souladu s ustanovením § 92 odst. 3) stavebního zákona veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na:

a) úřední desce Obecního úřadu Tršice:

Vyvěšeno dne: 2019

Sejmuto dne: 2019

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí z úřední desky Obecního úřadu Tršice.

b) elektronické desce Obecního úřadu Tršice:

Vyvěšeno dne: 2019

Sejmuto dne: 2019

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí z elektronické desky Obecního úřadu Tršice.

Za vydání územního rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů:

- | | |
|--|--------------------|
| - umístění kabelového vedení: pol. 17 odst. 1 písm. f) ve výši | 20 000,- Kč |
| - umístění elektr. přípojek: pol. 17 odst. 1 písm. c) ve výši | 500,- Kč |
| - celkem | 20 500,- Kč |

Správní poplatek může být uhrazen v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Tršicích, přiloženou poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní na účet č. 1801708329/0800 vedený u České spořitelny a.s., var. symbol 2261361 ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Správní poplatek byl uhrazen dne:, způsob úhrady: