



Obecní úřad Tršice, stavební úřad

783 57 Tršice č.p. 50

su.trstice@seznam.cz

Tel.: 585 750 663

V Tršicích dne 22. 5. 2019

Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/645/2019-Ka

Sp. zn.: ObÚ/Trš/SÚ/24/2019

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a k podpisu: Ing. Vladimír Kubisa

O Z N Á M E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U o zahájení územního řízení a o stanovení termínu ústního jednání

Obecní úřad Tršice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu **oznamuje** dotčeným orgánům a účastníkům řízení

zahájení územního řízení

ve věci umístění stavby označenou jako: „Tršice, střed, obnova vedení VO:

- a) Nové kabelové vedení veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 1233/1 - ostatní plocha, 774 - ostatní plocha, 1294 - ostatní plocha, 1297 - ostatní plocha, 750/47 - ostatní plocha, 750/51 orná půda, 111/1 - ostatní plocha, 110/1 - ostatní plocha, 1296 - ostatní plocha, 1260 - ostatní plocha, 1230/1 - ostatní plocha, 1227 - ostatní plocha, 88/4 - ostatní plocha, 1229/4 - ostatní plocha, 159 – zahrada, st. 43 – zastavěná plocha a nádvoří, st. 45 – zastavěná plocha a nádvoří, 92/1 - zahrada, 1241/1 - ostatní plocha, 1239/1 - ostatní plocha, 1238 - ostatní plocha, 1405 - ostatní plocha, st. 278 – zastavěná plocha a nádvoří, st. 309 – zastavěná plocha a nádvoří, 112 – zahrada, 104/2 - ostatní plocha, st. 318 – zastavěná plocha a nádvoří
- b) Výměna venkovního vedení VO (ve stávající trase) na pozemcích parc. č. 774 - ostatní plocha, 776 - ostatní plocha, 130/3 – trvalý travnatý porost, 1308 - ostatní plocha, 130/1 – trvalý travnatý porost, 1241/1 - ostatní plocha, 130/2 – trvalý travnatý porost, 803/3 – trvalý travnatý porost, 803/1 – trvalý travnatý porost, 803/2 zahrada.

Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Tršice a v obci Tršice.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby obdržel Obecní úřad Tršice, stavební úřad dne 25. 4. 2019 od Obce Tršice, se sídlem: Tršice č.p. 50, 783 57 Tršice, IČ: 00299588, DIČ:

CZ00299588, v zastoupení na základě plné moci ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IČ 26871891 ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, (dále jen „žadatel“). Dnem přijetí žádosti, 25. 4. 2019, bylo zahájeno územní řízení.

Stručný popis stavby:

Umístění trasy projektovaného vedení je dáno charakterem stavby – jedná se o novou trvalou liniovou stavbu sítě technického vybavení, která bude využívána k osvětlení veřejných prostor v části obce Tršice.

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty:

- M21 – Elektromontáže
- M46 – Zemní práce při montážích

Stávající veřejné osvětlení, které je umístěno na stávajících podpěrných bodech v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude demontováno. Bude provedeno nové osvětlení veřejných prostor v obci Tršice. Na celé trase bude rozmístěno celkem 72 svítidel. Nové kabelové vedení VO povede v chodníku, v zeleném pásu a místy v komunikaci.

Úsek č.1

Ze stávajícího rozvaděče RVO bude vyvedeno nové kabelové vedení AYKY 4x16 mm², které povede v zeleném pásu až ke stožáru č. A1 umístěný na parcele č. 1233/1 (vedle stávajících popelnic). Osvětlení bude provedeno stožárem o výšce 5 m, na které bude umístěno nové LED svítidlo o výkonu 38 W. Odtud bude kabelové vedení pokračovat ke stožáru č. A2 (úsek č.2) umístěný na parcele č. 774 u hlavní komunikace. Cestou nové kabelové vedení VO povede v zeleném pásu podél komunikace, asfaltovým vjezdem, stávajícím chodníkem a 2 x přejde asfaltovou komunikaci protlakem.

Úsek č.2

Nové kabelové vedení AYKY 4x16 povede směrem na obec Doloplazy podél hlavní komunikace a cestou bude napájet nové osvětlení č. A2 - A7. Osvětlení bude provedeno stožáry o výšce 9 m. Stožáry budou osazeny rovnými výložníky o délce 2 m na které se umístí nové LED svítidlo o výkonu 86,5 W. Kabelové vedení VO povede v zeleném pásu podél komunikace, asfaltovým a šterkovými vjezdy, stávajícím chodníkem a 2 x přejde asfaltovou komunikaci protlakem.

Úsek č.3

Ze stožáru č. A7 povede nové kabelové vedení AYKY 4x16 směrem na obec Zákřov (za kostelem) podél komunikace a cestou bude napájet nové osvětlení č.A8 – A9. Osvětlení bude provedeno stožáry o výšce 9 m. Stožáry budou osazeny rovnými výložníky o délce 2 m na které se umístí nové LED svítidlo o výkonu 58 W. Kabelové vedení VO povede v zeleném pásu podél komunikace a šterkovými vjezdy.

Úsek č.4

Ze stožáru č. A9 povede nové kabelové vedení AYKY 4x16 směrem na obec Zákřov podél komunikace a cestou bude napájet nové osvětlení č. A10 – A12. Osvětlení bude provedeno stožáry o výšce 9 m. Stožáry budou osazeny rovnými výložníky o délce 2 m na které se umístí nové LED svítidlo o výkonu 42W. Kabelové vedení VO povede v zeleném pásu podél komunikace, asfaltovým a šterkovými vjezdy, stávajícím chodníkem a 2x přejde asfaltovou komunikaci protlakem.

Úsek č.5

Ze stožáru č. A12 povede nové kabelové vedení AYKY 4x16 přes cestu směrem k domu č.p. 271 (místní komunikace) a cestou bude napájet nové osvětlení č.A13 – A15. Osvětlení bude provedeno stožáry o výšce 5 m, na které budou umístěny nové LED svítidla o výkonu 38 W.

Svítidlo č. A15 bude umístěno na výložník (0,5m) na nový betonový sloup č. 301 ve vlastnictví ČEZ Distribuce. Dále na tomto betonovém sloupu bude propojeno stávající venkovní vedení veřejného osvětlení s novým kabelovým vedením přes novou rozpojovací skříň SP200.

Kabelové vedení VO povede v zeleném pásu podél komunikace a 1 x přejde asfaltovou komunikaci protlakem.

Úsek č.6

Ze stožáru č. A11 povede nové kabelové vedení AYKY 4x16 přes cestu směrem k domu č.p. 344 a povede do stávající místní uličky kde bude napájet nové osvětlení č.A16 – A20. Osvětlení bude provedeno stožáry o výšce 5 m, na které budou umístěny nové LED svítidla o výkonu 18 W.

Dále na stožár č. A20 budou umístěny stávající reflektory pro osvětlení zámečku Tršice.

Kabelové vedení VO povede v zeleném pásu podél komunikace, stávajícím vjezdu a 3 x přejde asfaltovou komunikaci protlakem.

Úsek č.7

Ze stožáru č.A2 povede nové kabelové vedení AYKY 4x16 směrem na obec Penčice podél hlavní komunikace a bude ukončeno v nové rozpojovací skříni typu SP200/NSP1P na nové betonovém sloupu č.154 ve vlastnictví ČEZ Distribuce. Z nové rozpojovací skříňě bude vyvedeno nové venkovní vedení typu AES 4x16, které povede po nových betonových sloupech a cestou bude napájet nová svítidla. Nová LED svítidla č. A21 – A23 umístěna u hlavní komunikace budou o výkonu 72,5W a budou umístěny na rovný výložník o délce 1m.

Úsek č.8

Nová LED svítidla č. A24 – A26 umístěna u místní komunikace budou o výkonu 22,5W a budou umístěny na rovný výložník o délce 0,5m.

Úsek č.9

Ze stožáru č. A3 povede nové kabelové vedení AYKY 4x16 směrem na obec Lazníky podél asfaltové komunikace a cestou bude napájet nové osvětlení č.A27 – A34. Osvětlení bude provedeno stožáry o výšce 9m. Stožáry budou osazeny rovnými výložníky o délce 2m na které se umístí nové LED svítidlo o výkonu 42W. Kabelové vedení VO povede v zeleném pásu podél komunikace, vydlážděnými a šterkovými vjezdy, stávajícím chodníkem a 2x přejde asfaltovou komunikaci (1x prořez a 1x protlak). Prořez bude proveden u místní komunikace z důvodu velké množství stávajících sítí.

Úsek č.10

Ze stožáru č.A34 povede nové kabelové vedení AYKY 4x16 směrem k domu č.p. 250 (místní komunikace) a cestou bude napájet nové osvětlení č.A35. Osvětlení bude provedeno stožárem o výšce 5m, na které bude umístěno nové LED svítidlo o výkonu 18W.

Kabelové vedení VO povede v zeleném pásu podél komunikace a stávajícím chodníku.

Úsek č.11

Ze stožáru č.A33 povede nové kabelové vedení AYKY 4x16 směrem k domu č.p. 258 (místní komunikace) a cestou bude napájet nové osvětlení č.A36. Osvětlení bude provedeno stožárem o výšce 5m, na které bude umístěno nové LED svítidlo o výkonu 18W.

Kabelové vedení VO povede v zeleném pásu podél komunikace a stávajícím chodníku.

Úsek č.12

Ze stožáru č.A30 povede nové kabelové vedení AYKY 4x16 směrem k domu č.p. 349 (místní komunikace) a cestou bude napájet nové osvětlení č.A37 – A43. Osvětlení bude provedeno stožáry o výšce 5m, na které budou umístěny nové LED svítidla o výkonu 18W.

Kabelové vedení VO povede v zeleném pásu podél komunikace, stávajícím šterku, v zámkové dlažbě a 1x přejde asfaltovou komunikaci protlakem.

Úsek č.13

Ze stožáru č.A43 bude nové kabelové vedení AYKY 4x16 pokračovat do křižovatky u domu č.p. 329 (místní komunikace) až do nového stožáru 5m se svítidly č. A44 a A45 o výkonu 32,5 W umístěný před parcelou č. 112. Svítidla č. A44 a A45 budou umístěna na jednom stožáru za pomoci dvojramenného výložníku v délce 0,5m a o úhlu 90°.

Z tohoto stožáru bude nové kabelové vedení AYKY 4x16 pokračovat směrem k domu č.p. 41 (místní komunikace) a cestou bude napájet nové osvětlení č.A46 – A48. Osvětlení bude provedeno stožáry o výšce 5m, na které budou umístěny nové LED svítidla o výkonu 32,5W.

Dále ze stožáru č. A49 bude provedeno propojení veřejného osvětlení se stožárem č.A6 kabelem AYKY 4x16.

Ze stožáru č.A44, A45 bude vyvedena druhá větev kabelem AYKY 4x16, která bude pokračovat podél místní komunikace až do křižovatky u domu č.p. 329. Cestou bude napájet nové osvětlení č.A50 – A54. Osvětlení bude provedeno stožáry o výšce 5m, na které budou umístěny nové LED svítidla o výkonu 32,5W.

Kabelové vedení VO povede v zeleném pásu podél komunikace, ve stávajícím asfaltu, stávajícím chodníku a 1x přejde asfaltovou komunikaci protlakem.

Úsek č.14

Ze stožáru č.A54 povede nové kabelové vedení AYKY 4x16 okolo hřiště a pak se bude vracet zpátky druhou stranou okolo okraje lesa (místní komunikace). Cestou bude napájet nové osvětlení č.A55 – A67. Osvětlení bude provedeno stožáry o výšce 5m, na které budou umístěny nové LED svítidla o výkonu 18W.

Svítidlo č. A61 bude umístěno na výložník (0,5m) na nový betonový sloup č. 99 ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Dále na tomto betonovém sloupu bude propojeno stávající venkovní vedení veřejného osvětlení s novým kabelovým vedením přes novou rozpojovací skříň SP200.

Kabelové vedení VO povede v zeleném pásu podél komunikace, ve stávajícím asfaltu, stávajícím okrajem cesty (asfalt) a 1x protlak přes cestu.

Úsek č.15

Ze stožáru č.A67 povede nové kabelové vedení AYKY 4x16 druhou stranou k domu č.p. 273 (místní komunikace) a cestou bude napájet nové osvětlení č.A68 – A72. Osvětlení bude provedeno stožáry o výšce 5m, na které budou umístěny nové LED svítidla o výkonu 38W.

Dále ze stožáru č. A72 bude provedeno propojení veřejného osvětlení se stožárem č.A54 kabelem AYKY 4x16.

Kabelové vedení VO povede v zeleném pásu podél komunikace, stávajícím okrajem cesty (asfalt) a přes cestu 1x prořez.

Umístění stožárů, svítidel, nového kabelového a venkovního vedení je zřejmé ze situačních výkresů F1 a F2.

Stavba bude provedena dle platných ČSN, PNE a standardů ČEZ Distribuce, a.s.

Stávající bezdrátový rozhlas umístěný na sloupech ve vlastnictví ČEZ Distribuce bude demontováno a bude namontováno na nové stožáry veřejného osvětlení viz. situační výkresy.

Podrobnosti umístění stavby jsou uvedeny v dokumentaci pro územní řízení, do které je možno nahlédnout na stavebním úřadě.

Obecní úřad Tršice, stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, k projednání umístění předmětné stavby nařizuje ústní jednání, které se bude konat dne

24. 6. 2019 (pondělí) v 16:00 hod.

se schůzkou pozvaných v obřadní síni obecního úřadu Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50.

Pozn.: v případě účastníků řízení – vlastníků pozemků, na kterých bude stavba umístěna a vlastníků sousedních nemovitostí, se jedná o právo se ústního jednání zúčastnit **nikoli jejich povinnost**.

Do okruhu účastníků územního řízení stavební úřad přizval podle § 27 správního řádu a v souladu s ustanovením:

- § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatele, což je Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50, IČ 00299588, v zastoupení na základě plné moci ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IČ 26871891, ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice,
- § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona příslušnou obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - v tomto případě Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50
- § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastníky pozemků, na kterých má být stavební záměr uskutečněn:

Nové kabelové vedení VO

- Vlastník	Parcela číslo
Obec Tršice, č. p. 50, 78357 Tršice	1233/1, 774, 1294, 1297, 750/47, 750/47, 750/51, 111/1, 110/1, 1296, 1260, 1230/1, 1227, 88/4, 1229/4, 159, st.43, st.45, 92/1
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc	1241/1, 1239/1, 1238,
Pospíšil Adam, č. p. 121, 78357 Tršice	1405
Krajíčková Jitka, č. p. 16, 79814 Olšany u Prostějova	st. 278
Křupková Dagmar, č. p. 73, 78322 Olbramice	st. 309
Halata Jiří Mgr., Pavelčákova 9/5, 77900 Olomouc	st. 309
Gregor Eduard Ing., č. p. 41, 78357 Tršice	112
Goffa Michal, Rafanda 472, 69605 Milotice, Opletalová Emilie, č. p. 43, 78357 Tršice, SJM Peřina Jaroslav a Peřinová Libuše, č. p. 43, 78357 Tršice, Polák Radek Mgr., č. p. 43, 78357 Tršice	104/2
Procházka Zbyněk, č. p. 216, 78357 Tršice, Procházková Olga, č. p. 216, 78357 Tršice	st.318

Výměna venkovního vedení VO (ve stávající trase)

Vlastník	Parcela číslo
Obec Tršice, č. p. 50, 78357 Tršice	774, 776, 1308, 130/3, 130/1,
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc	1241/1
Hölpert Horst, č. p. 327, 78357 Tršice	130/2
Chromek Jakub Ing., č. p. 123, 78357 Tršice	803/3
SJM Chromek Jaroslav a Chromková Marcela, č. p. 123, 78357 Tršice	803/1
Chromek Jakub Ing., č. p. 123, 78357 Tršice	803/2

- § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - vlastníci sítě technické infrastruktury:
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
 - Grid Services, spol. s r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/2, Praha-3

- § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - vlastníky sousedních pozemků, neboť jejich práva k pozemkům nebo stavbám mohou být umístěním stavby přímo dotčena. Těmto účastníkům budou písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu:

st. 281, st. 302, st. 301, st. 300, st. 299, st. 298, st. 297, st. 296, st. 295, 742/1, 742/2, st. 285, 744, 126/1, st. 252, st. 242, st. 243/2, st. 243/1, st. 160/1, st. 279, st. 277, 133/6, st. 118/2, st. 515, st. 147, st. 113, 114, 117/1, 117/4, 117/5, 750/80, 750/42, 124/2, 124/4, 750/101, 750/50, 1298, 107/2, st. 136, 101, 98/2, 96/2, 96/3, 96/1, 497/1, 765/2, st. 315, 767/1, 766, 763/1, 762/1, 489/1, 761/3, 486/1, st. 396, st. 395, st. 394, 760/14, st. 367, 760/6, 760/13, st. 366, 760/12, 760/11, st. 359, 760/4, 760/9, st. 358, 760/10, st. 143, 96/4, 97/1, st. 267, st. 345, 157/2, 158.

Vzdálenější vlastníci pozemků nebyli do okruhu účastníků vedeného řízení přizváni, neboť jejich práva k pozemkům nebo stavbám nemohou být umístěním stavby dotčeny.

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány podle § 4 odst. 4 stavebního zákona uplatňovat a námitky účastníků řízení musí být uplatněny u stavebního úřadu nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydávání územního plánu, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Vlastníci, uživatelé, resp. správci dotčených pozemků a staveb jsou dle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., povinni strpět ohledání na místě samém a za tímto účelem nemovitosti pro pozvané účastníky zpřístupnit.

Do podkladů řízení lze nahlédnout u stavebního úřadu nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. V ostatní dny lze nahlédnout po předešlé domluvě s úřední osobou stavebního úřadu.

Nechá-li se kdokoli z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Oznámení o zahájení územního řízení se podle § 87 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 1 písm. a) a b) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doručuje jednotlivě. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení se podle § 144 odst. 6 správního řádu doručují účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Seznámení s podklady rozhodnutí:

Stavební úřad tímto účastníkům řízení sděluje, že nashromáždil veškeré podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí ve věci.

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí a to písemně nebo ústně do protokolu u úřední osoby stavebního úřadu a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne ústního jednání. Účastníci řízení mohou nahlédnout do spisu u zdejšího stavebního úřadu, a to v úřední dny v době

od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod., v jiné dny po telefonické domluvě. Stavební úřad připomíná, že tato následná 5-ti denní lhůta již nebude sloužit k navržení důkazů a činění jiných návrhů ve smyslu § 36 odst. 1 správního řádu.

Den, kdy bude mít stavební úřad shromážděné všechny podklady pro rozhodnutí (s přihlédnutím k desetidenní lhůtě pro doručení v případě, kdy není adresát zastižen, k prodlevě v doručení námitek poštou, doba poštovní přepravy, atd.), bude nejdříve 12. 2. 2019.

Ing. Vladimír Kubisa
vedoucí stavebního úřadu

Příloha: Situace umístění stavby „Tršice, střed, obnova vedení veřejného osvětlení“

Doručí se:

1. Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), doručí se DS:
 - Obec Tršice, 78357 Tršice č. p. 50 v zastoupení ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891
2. Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b):
 - Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50
3. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), doručí se doporučeně:
 - Obec Tršice, 78357 Tršice
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc
 - Pospíšil Adam, 78357 Tršice č. p. 121
 - Krajíčková Jitka, 79814 Olšany u Prostějova č. p. 16
 - Křupková Dagmar, 78322 Olbramice č. p. 73
 - Halata Jiří Mgr., Pavelčákova 9/5, 77900 Olomouc
 - Gregor Eduard Ing., 78357 Tršice č. p. 41
 - Goffa Michal, Rafanda 472, 69605 Milotice
 - Opletalová Emilie, 78357 Tršice, č. p. 43
 - Peřinová Libuše, 78357 Tršice č. p. 43
 - Peřina Jaroslav, 78357 Tršice č. p. 43
 - Polák Radek Mgr., 78357 Tršice č. p. 43
 - Hölpert Horst, 78357 Tršice č. p. 327
 - Chromková Marcela, 78357 Tršice č. p. 123
 - Chromek Jaroslav, 78357 Tršice č. p. 123
 - Chromek Jakub Ing., 78357 Tršice č. p. 123
4. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) – vlastníci sítí, doručí se DS:
 - Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 120, 772 11 Olomouc
 - Obec Tršice, 783 57 Tršice č.p. 50
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
 - Grid Services, spol. s r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/2, Praha-3

5. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) – vlastníci sousedních pozemků – doručí se veřejnou vyhláškou:

- st.281, st.302, st.301, st.300, st.299, st.298, st.297, st.296, st.295, 742/1, 742/2, st.285, 744, 126/1, st.252, st.242, st.243/2, st.243/1, st.160/1, st.279, st.277, 133/6, st.118/2, st.515, st.147, st.113, 114, 117/1, 117/4, 117/5, 750/80, 750/42, 124/2, 124/4, 750/101, 750/50, 1298, 107/2, st.136, 101, 98/2, 96/2, 96/3, 96/1, 497/1, 765/2, st. 315, 767/1, 766, 763/1, 762/1, 489/1, 761/3, 486/1, st.396, st.395, st.394, 760/14, st.367, 760/6, 760/13, st.366, 760/12, 760/11, st.359, 760/4, 760/9, st.358, 760/10, st.143, 96/4, 97/1, st.267, st.345, 157/2, 158.

5. Dotčené orgány, doručí se DS:

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí,
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení statní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
- Obecní úřad Tršice, ochrana přírody a krajiny, komunikace, 783 57 Tršice 50

6. Na vědomí:

- Spisovna
- Spis - ÚR

Toto oznámení musí být vyvěšeno pod dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Tršice.

Vyvěšeno dne: 2019

Sejmuto dne: 2019

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto oznámení musí být vyvěšeno pod dobu 15 dnů na elektronické desce Obecního úřadu Tršice s dálkovým přístupem.

Vyvěšeno dne: 2019

Sejmuto dne: 2019

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

SITUACE UMÍSTĚNÍ STAVBY

„Tršice, střed, obnova vedení veřejného osvětlení“

